

水質検査結果（平成22年7月検査分）

■浄水

		系 統	第1浄水場系		第2浄水場系		
		採 水 場 所	栃農岩舟農場	東庁舎	農村改善センター	小野寺北保育所	
		採 水 年 月 日	平成22年7月13日	平成22年7月13日	平成22年7月13日	平成22年7月13日	
●水質基準		基 準 値 等	今 回 検 査 数 値	今 回 検 査 数 値	今 回 検 査 数 値	今 回 検 査 数 値	備 考
1	一般細菌	100個/ml以下	0個/ml	0個/ml	0個/ml	0個/ml	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	
37	塩化物イオン	200mg/l以下	12mg/l	12mg/l	8mg/l	8mg/l	
41	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	-	0.000001mg/l未満	-	0.000001mg/l未満	
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	-	0.000001mg/l未満	-	0.000001mg/l未満	
45	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/l以下	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	0.3mg/l未満	
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.6（25℃）	7.5（25℃）	7.7（25℃）	7.8（25℃）	
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	色度	5度以下	1度未満	1度未満	1度未満	1度未満	
50	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	

■原水

		系 統	第1浄水場系			
		採 水 場 所	第1水源	第2水源	第3水源	
		採 水 年 月 日	平成22年7月13日	平成22年7月13日	平成22年7月13日	
●クリプトスポリジウム指標菌検査		基 準 値 等	今 回 検 査 数 値	今 回 検 査 数 値	今 回 検 査 数 値	備 考
	嫌気性芽胞菌	-	不検出	不検出	不検出	
	大腸菌	-	OMP/100ml	OMP/100ml	OMP/100ml	
		系 統	第2浄水場系			
		採 水 場 所	第6水源	第7水源		
		採 水 年 月 日	平成22年7月13日	平成22年7月13日		
●クリプトスポリジウム指標菌検査		基 準 値 等	今 回 検 査 数 値	今 回 検 査 数 値	備 考	
	嫌気性芽胞菌	-	不検出	不検出		
	大腸菌	-	OMP/100ml	OMP/100ml		